

## Kurzfassung

### Neues zum Sicherheitstrepfenraum

LtdBD Frieder Kircher  
Berliner Feuerwehr

Sicherheitstrepfenräume ermöglichen den Verzicht auf die Ausgestaltung eines 2. Rettungsweges in Gebäuden. Insbesondere im Wohnungsbau in Ballungsräumen gibt es bei der Baulückenschließung Probleme, den 2. RW über Leitern der Feuerwehr herzustellen. Außenliegende Sicherheitstrepfenräume sind bei Bauherren und Planern sehr unbeliebt, für die innenliegenden Sicherheitstrepfenräume gibt es nur genaue Ausführungsvorgaben in der Muster-Hochhausrichtlinie!

Die Ausführung des innenliegenden Sicherheitstrepfenraumes gem. MHHRI ist technisch sehr aufwändig und für den Wohnungsbau unterhalb der Hochhausgrenze nur sehr eingeschränkt verwendbar.

Für diese Fälle wurde in Berlin die Berliner Bauordnung geändert und in einer Ausführungsvorschrift Details für Sicherheitstrepfenräume in Wohngebäuden bis zu einer Höhe von 25 m fest gelegt. Der Vortrag erläutert die Beweggründe zur Erstellung der neuen Regelungen in Berlin und erläutert die Bedingungen, die an die Ausgestaltung von Sicherheitstrepfenräumen nach der AV SiTrep Berlin gestellt werden.